

富民县水务局文件

富水提案复〔2019〕2号

关于对县政协九届三次会议 第22号提案的答复

石利委员：

您提出“关于解决奎南肖家营片区人畜饮水困难问题的提案”，已交我们研究办理。经2019年7月19日与您面商同意，现答复如下：

一、肖家营村已投资建设完成自来水供水设施，经肖家营村申请，该村于2019年3月已并入县城供水管网，由县自来水公司供水，设总表管理计费。

二、目前，大营二水厂供水范围主要是大营街道办事处奎南村委会，供水水源位于武昆高速公路富民下口环岛内的深水井，通过抽提地下水至奎南后山高位水池，再通过重力方式向各村高

位水池供水。每年旱季，用水量增大，特别是到了每年的元旦、春节前后，大营二水厂供水需求增加，因为供用水管理不到位，出现供水不足的情况。

目前，鉴于奎南村委会各村社意见不统一，供用水管网及相关设施需投资改造等存在的实际情况和困难，近期尚不具备并入县城供水管网，由县自来水公司统一管理的条件。为此，对大营二水厂及其供用水的经营管理提出如下解决办法：

（一）加强管理，减少供用水损失，加强供水调度，提高供水保障率，利用现有设备和水源确保用水需求。

（二）根据当地大多数村民的真实意愿，并网管理的目的是解决枯水季节水源不足的问题，针对此现状，在加强供水经营管理的同时，可以由当地筹资建设补水设施取用自来水公司三水厂自来水，即从香山镇商住小区水泵房附近搭接供水主管供水至大营二水厂，水站内建设蓄水池（箱）及加压设备，在大营二水厂供水紧缺时补给水源不足。县自来水公司设总表管理计费，片区供用水管理经营仍由现经营管理方负责。

（三）以最终实现并入城网供水、县自来水公司统一管理为目标，由当地争取和整合各类项目资金，科学合理改造更新主供水管网、水池、加压水泵等供水基础设施，具备条件后由县自来水公司供水管理至各村总表。

综上所述，您所提提案落实情况为 A 类。

感谢您对富民县水务工作的关心和支持，希望今后继续提出宝贵的意见建议。

联 系 人：李绍忠

联系电话：68811776

附：提案办理意见反馈表





抄送：县政府目督办、县政协提案委

富民县水务局办公室

2019年7月22日印

提案办理意见反馈表

承办单位填写	提案者 (领衔人)	石利	提案编号	(2019) 22 号	承办单位	富民县水务局	
	面商领导	高力燕					
	提案标题	关于解决奎南肖家营片区人畜饮水困难问题的提案					
	提案采纳 情况 (打 “√”)	全部采纳	部分采纳	解释说明	不能采纳		
			√				
提案落实 情况 (打 “√”)	已解决或部分解决 (A 类)	列入计划逐步解决 (B 类)	暂不能解决或留作参考 (C 类)				
	√						
提案者填写	请在下面选项中打“√”						
	收到答复件日期	2019 年 7 月 26 日					
	答复前听取提案者意 见 (面商) 方式	上门或 邀请前往	√	电话或 其他		未联系	
	办理 (面商) 人员态度	好	√	一般		差	
	答复是否针对 提案建议	针对	√	基本 针对		未针对	
	是否同意办理结果	同意	√	理解或 保留		不同意	
	对提案办理情况的 总体评价	满意		基本 满意	√	不满意	
	对提案办理的意见建议 (不够书写请另附页):						
提案者 签名	石利			联系电话	135 668		
			2019 年 7 月 26 日				

说明: 1.此表由承办单位填写好后,随办理答复件送提案者(联名提案送领衔人)。2.提案者收到此表后,请填写妥返承办部门,由承办部门连同答复件报送县政协提案委(地址:永定街115号县政协提案委办公室,传真:68811325),归口抄报县委目督办(地址:环城南路362县委大楼310-1室,传真:68812766)或县政府目督办(地址:永定街88号县政府办公楼7楼综合科,传真:68812001)。