

昆明市生态环境局富民分局文件

富生排复〔2023〕1号

关于《富民工业园区大营片区污水处理厂 (一期)建设项目入河排污口设置》的批复

富民工业园区管理委员会:

你单位申请的富民工业园区大营片区污水处理厂(一期)建设项目入河排污口设置,由昆明市生态环境局富民分局依法受理,并委托市生态环境工程评估中心对排污口设置论证报告进行了技术评审。根据《中华人民共和国水法》、《入河排污口监督管理办法》,2018年中共中央关于深化党和国家机构改革的决定及云南省贯彻落实方案等有关规定,现将你单位申请的入河排污口设置批复如下:

一、富民工业园区大营片区污水处理厂（一期）建设项目入河排污口云南省昆明市富民县昆明西北收费站西侧 10m 处。分期建设，一期设计建设规模为 $2000\text{m}^3/\text{d}$ ，主体工艺采用“预处理+A²O+化学除磷+MBR+紫外线消毒”。排放废水主要为富民工业园区大营片区的产生的生产废水。排放标准执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放限值》（DB5301/T43-2020）D 级限值（COD、BOD₅、NH₃-N、TP、TN）和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准。排污单位为：富民工业园区管理委员会，统一社会信用代码：115301246787106712，法人代表：李中行。

二、同意富民工业园区大营片区污水处理厂（一期）建设项目设置 1 个混合入河排污口，排污口分类为现有共用（云南铜业股份有限公司西南铜业分公司排污口）混合入河排污口。排污口基本信息见附件。

三、你单位应建立健全应急管控系统运行维护制度，确保外排水质达到《城镇污水处理厂主要水污染物排放限值》（DB5301/T43-2020）D 级限值（COD、BOD₅、NH₃-N、TP、TN）和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准，严禁超标、超总量排放，严禁擅自新建、改建或者扩大排污口。编制事故应急预案，加强管理，加强对设备维

护及维修，杜绝事故排放。

四、你单位应加强入河排污口规范化建设，统一规范入河排污口设置、树立明显的建筑物标示牌，并标明污染物限制排放总量及浓度情况、明确责任主体及监督单位等内容，按照《入河排污口管理技术导则》进行规范化设置。

五、你单位与云南铜业股份有限公司西南铜业分公司应严格按照《排污管道公用协议》约定排水，划分清楚共用排水管线及排污口的权责。

六、你单位应在污水处理厂进、出口处安装自动在线装置与昆明市环保部门进行联网;按相关要求制定监测计划并开展排污口水质监测，并配合生态环境部门开展监督管理。

七、你单位应对应急管控系统(三级沉淀池、联动闸门)、标识牌、计量设备、监测设备、入河管道开展日常维护，保证设施正常运行。

八、你单位应加强汛期应急管理，确保汛期运行安全。

九、该排污口排放污水前应依法办理排污许可手续。

执法部门负责组织并加强对富民工业园区大营片区污水处理厂（一期）建设项目环境执法现场监察和监督管理。

附件：富民工业园区大营片区污水处理厂（一期）建设项目
入河排污口信息表
（此件公开发布）

昆明市生态环境局富民分局

2023年7月5日

抄送：富民县生态环境综合执法大队

昆明市生态环境局富民分局办公室

2023年7月5日印

附件:

富民工业园区大营片区污水处理厂（一期）建设 项目入河排污口信息表

1、排污单位基本信息			
排污单位	富民县工业园区管理委员会	法人代表	李中行
统一社会信用代码	115301246787106712	厂界污水排放口坐标	/
排污许可证编号		主要排放污染物	COD、NH ₃ -N、TP、TN
2、入河排污口基本信息			
排污口名称	云南铜业股份有限公司西南铜业分公司排污口	排污口编号	/
排污口地理位置	富民县永定镇庄房村南侧约 240m	排污口地理坐标	东经 102°29'7.66"、 北纬 25°15'56.40"
排污口设置类型	混合	排污口分类	现有（共用）
污水排放方式（排放时段）	每日 14 时至 20 时，共 6 小时	污水入河方式	管道
排污口大小	/	设计排污能力	73 万 m ³ /a
污水排入水体名称	普渡河	排污口与排入水体关系	右岸
污水去向	普渡河→金沙江	排入水体所属水系	金沙江
排入水功能区名称	普渡河富民-禄劝保留区	水功能区水质目标	Ⅳ类
工业废水排放量（万 t/a）	73 万 m ³ /a	生活污水排放量（万 t/a）	/
其他废污水排放量（万 t/a）	/	年排放废污水总量（万 t/a）	73 万 m ³ /a
3、主要污染物执行排放标准及排放总量			
设计工况下污染物排放情况，			
项目投入运行后：排放水量 73 万 t/a（2000m ³ /d），COD 为 29.2t/a，NH ₃ -N 为 3.65t/a，总磷为 0.37t/a，总氮：10.95t/a。			
污染物执行标准与排放量具体按环境影响评价、排污许可等环境管理制度要求执行。			