

富民县消防救援大队

〔A〕

〔公开〕

富消函〔1〕号

关于富民县第十七届人大三次会议 第 87 号建议答复的函

杨兴国代表：

您提出的《关于解决和整改农村住宅老旧用电安全的建议》已收悉，现答复如下：

一、关于“政府和相关部门尽快出台政策和有效的整改措施帮助农村解决群众用电老旧的问题”的建议答复如下：

为深入贯彻落实近期习近平总书记关于消防安全事故的指示批示精神，进一步防范“小火亡人”事故发生，最大限度保障人民群众生命财产安全。2024 年 1 月 28 日，富民县安全生产委员会办公室印发了《关于立即组织开展全县老旧房屋消防、住房安全隐患排查检查的通知》要求，由各镇（街道）统筹指导各村（居）委会对辖区老旧土木建筑房屋电气线路火灾和住房安全隐患进行排查检查，目前，全县老旧土木建筑房屋电气线路消防和住房安

全隐患排查统计工作已完成，县消防救援大队已经完成《关于全县老旧房屋消防、住房安全隐患排查检查情况的报告》，县消防救援大队将按照程序提请政府常务会对《报告》进行研究，制定出台符合富民实际的政策和有效的整改措施。

二、关于“对现有的农村电网进行全面的安全评估，识别存在的安全隐患，如老化的电线、不合规的接线方式、过时的电力设施等”的建议答复如下：

富民供电局每年都投入大量的资金对配网进行完善和升级改造，供电可靠性日益提升，持续健全落实风险隐患双控机制，开展充电桩、地质灾害和“线塘、线房、线地、”隐患排查，发现充电桩 8 项隐患已全部整改，发现配电线路涉电公共安全隐患 5 项，政企联动开展了现场协调整治。截止目前，富民县城菜街、前后街地段，部分房屋还是土木结构，1999 年第一批农村电网改造安装的低压下户线和表箱使用至今，设备老旧，但线路、表箱无法落地，隐患难以消除，需要县委、县政府及属地街道办配合协调确定可落地后才能申报项目消除。

三、关于“根据评估结果，制定详细的整改计划，包括更换老化的电线和变压器、安装新的配电设备、更新电力监控系统等”的建议答复如下：

一是持续对老旧小区开展改造工作，根据排查情况计划通过基建项目完成 29 个配变新增，并通过日常维修项目完成 14 个老旧台区改造，该类项目计划在 2024 年内完成，将重点解决配变

重过载和台区低电压问题，提升供电质量；二是针对台区设备老旧问题，2023 年组织供电所对辖区内配变开展排查，根据排查情况将辖区内存在问题 45 个配变纳入千台区和万台区改造计划，目前正在按照计划开展设计工作，后续将分两年完成台区治理工作；三是针对新增类问题，2024 年富民局通过申报应急项目解决 5 个台区低电压和重过载问题，通过低压线路改造和配变更换解决设备老旧问题；四是 2024 年富民局通过“一县一可研”工作将 50 个台区纳入可研项目库进行申报，计划争取 4800 多万元对该 50 个台区进行改造。

四、关于“推广使用新型、高效、节能的电力设备，如智能电表、自动抄表系统、远程监控和控制系统等，按照国家电网的标准进行建设，确保新建或改造的电网设施符合规定的技术标准和安全要求”的建议答复如下：

富民供电现有用电客户 72478 户，2017 年完成远程自动抄表，提供多渠道缴费（南网在线 APP、银行代扣、微信、支付宝），通过云南电网计量自动化系统对计量表计进行远程监控，时时掌握计量表计及台区负荷情况，为运维人员准确提供运维依据。2023 年营销项目总投资 744637.46 元，更换智能电表 4010 只、终端 597 台，2024 年营销项目计投资 108.85 万元，上半年计划更换智能电表 15352 只、终端 37 台，目前已完成更换智能电表 6612 只、终端 11 台，赤鹫镇、罗免镇、款庄镇、东村镇已全部完成更换。下半年更换智能电表 7000 只，模块 27000 块，终端

25 台，主要更换大营镇、永定镇、散旦镇。另外，富民供电局根据国家要求已完成高耗能设备淘汰工作，辖区内已不存在使用 S7 及以下高耗能配变的情况，对新购置配变均按照国家要求使用新型节能配变，全部新增配变均满足一级能耗要求。

五、关于“标准化建设：按照国家电网的标准进行建设，确保新建或改造的电网设施符合规定的技术标准和安全要求”的建议答复如下：

一直以来，富民供电局电网建设工作从设计方面进行严格把关，所有新建和改造电网均按照《南网电网配电网工程标准设计和典型造价》要求开展设计工作，从设计、施工、验收工作均通过多层级审核把关，所有新建或改造的电力设施均满足国家技术标准和安全要求。2024 年富民供电局投资储备项目共 48 个，项目总投资 4780 万元，第一梯队安排项目 27 个，总投资 2750 万元，解决问题 52 个，主要解决配变过载、台区客户端电压低于 180V 问题、单辐射线路的转供电、中压线路末端电压低、线路末端或大分支自愈问题、报装受限线路、网架完善等问题；第二梯队安排项目 16 个，总投资 841 万元；第三梯队安排项目 5 个，总投资 1109 万元。因物资到货影响，第一梯队项目总体投产率 26%、按期投产率 53%，预计在 8 月 30 日前完成全县整体投产。

六、关于“出台相关政策，鼓励和支持农村电网改造，如税收减免、补贴政策等”的建议答复如下：

富民供电局严格执行省发改委电价政策。

七、关于“加强对农村居民的用电安全教育，提高他们的安全用电意识和自我保护能力”的建议答复如下：

富民供电局在日常工作中，通过用电检查、客户走访、台区客户微信群宣传、发放资料等方式，持续对用电客户开展安全用电、节约用电、电力设施保护等宣传，营造了良好的安全氛围。一是通过客户经理建立的台区微信服务群，向用户发送安全用电知识。二是开展安全用电宣传活动，向专变客户发放安全用电宣传资料。三是开展进社区、进学校安全用电宣讲活动。

感谢您对农村消防安全和昆明富民供电局工作的关心、关注和支持。

附：代表建议办理意见反馈表

富民县消防救援大队

2024年6月25日

（联系人及电话：周桂萍，68817704）



抄送：县委目督办/县政府目督办、县人大代表委

富民县消防救援大队

2024 年 6 月 25 日印发

代表建议办理意见反馈表

承办单位填写	建议人 (领街人)	杨兴国		建议编号	(2024) 87 号		承办单位	富民县消防救援大队		
	面商领导	富民县消防救援大队大队长 陈锋								
	议案(建议) 标题	关于解决和整改农村住宅老旧用电安全的建议								
	建议采纳 情况(打 “√”)	全部采纳	部分采纳		解释说明		不能采纳			
		√								
建议落实 情况(打 “√”)	已解决或基本解决 (A类)	列入计划逐步解决 (B类)		暂不能解决或留作参 考(C类)						
	√									
建议者填写	请在下面选项中打“√”									
	收到答复件日期	2024 年 6 月 28 日								
	答复前听取意见 (面商) 方式	上门	✓	邀请 前往		电话或 其他		未联系		
	办理(走访)人员态度	好	✓	较好		一般		较差		
	答复是否针对 所提建议	针对	✓	基本 针对		未针对				
	是否同意办理结果	同意	✓	理解		保留		不同意		
	对建议办理情况的 总体评价	满意	✓	基本 满意		不满意				
	对建议办理的意见建议(不够书写请另附页):									
	无									
	代表 签名	杨兴国				联系电话	18214590058			

说明: 1.此表由承办单位填写好后,随办理答复件送建议代表。

2.建议代表者收到此表后,请填妥返承办部门,由承办部门连同答复件报送县人大人事代表委(地址:永定街88号,传真:68811265)、归口抄报县委目督办(地址:环城南路362县委大楼310-1室,传真:68812766)或县政府目督办(地址:永定街88号县政府办公楼6楼副主任办公室,传真:68812001)。